

Laboratório de Saúde Pública de Leiria
Análises de Águas
Análises de Alimentos
Análises Clínicas

ULS COIMBRA - USP Pedrogão Grande
Rua Professor Bissaya Barreto

Pedrogão Grande
3270 - 115 Pedrogão Grande

Relatório de Ensaio nº 671

Boletim Definitivo

Identificação da Amostra

Tipo Amostra: Água de Consumo Humano
Descrição: CHUVEIRO 1º DIREITO (CABINE)

Versão: 1.0

Data de Recolha:

27/05/2024

Data de Recepção:

27/05/2024

Ponto de Colheita: SISTEMA CAB PG 5.4 - PISCINA MUNICIPAL DE PEDROGÃO
GRANDE - BALNEÁRIOS FEMININOS

Data de Início:

27/05/2024

Data de Fim:

06/06/2024

Data de Emissão:

06/06/2024

ID. Colheita:

1714866

Responsável Colheita: TSDT Saúde Ambiental Anabela Lala

Dados de Colheita

Hora da Colheita: 10:05

Origem: Consumo/Rede

Desinfectante residual livre (mg/L): 0,10

Hora da Chegada: 14:10

Desinfectante utilizado: Cloro

pH (escala Sorensen): 7,24

Parâmetros/Expressão de Resultados/Métodos Analíticos

Resultados

VP

Pesquisa e Quantificação de Legionella pneumophila (ufc/L)
ISO 11731:1998

Não detetada

Não detetada

Pesquisa e Quantificação de Legionella spp (ufc/L)
ISO 11731:1998

Não detetada

<10*2


(Cristina Freire, Dr.ª)

Técnica Superior de Diagnóstico e Terapêutica


(Irene Rodrigues, Dr.ª)

Técnica Superior de Diagnóstico e Terapêutica



SME/WW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater; NP=Norma Portuguesa; NP EN=Versão Portuguesa da Norma Europeia; ISO=International Standard Organization; U.N.T.= Unidade Nefelométrica de Turvação; UFC=Unidades Formadoras de Colónias; LQ=Limite de Quantificação; n.d.=não detetado; HPA=Health Protection Agency; VP - Valor Paramétrico VL - Valor Limite Legal VR - Valor Recomendado

Os resultados referem-se exclusivamente à amostra analisada.

Este relatório apenas pode ser reproduzido na íntegra, excepto quando autorizado pelo Laboratório.

Um Boletim Definitivo anula e substitui o Boletim Provisório com o mesmo número.